

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Алтайский отдел по надзору за энергосетями и энергоустановками  
потребителей и энергоснабжением

Приложение к акту проверки от 29.03.2017  
№ 17-18-0032/А-ТСЭ-104  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад № 16 «Кораблик»»  
656002, Алтайский край, г. Барнаул; пр. 9 мая, 3  
ИНН 2224043734  
*(Организационная правовая форма, наименование, место нахождения юридического лица, ИНН (для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, отчество, ИНН, место регистрации))*

**ПРЕДПИСАНИЕ № 17-18-0032/П-ТСЭ-104**  
об устранении выявленных нарушений

«29» марта 2017г.

г. Барнаул  
*(место выдачи)*

Мною (нами),  
Егоровым Юрием Анатольевичем, старшим государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением;  
Неруш Ольгой Владимировной, государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением;

*(должностные лица (Ф.И.О., должность) проводившие проверку, выявившие нарушения обязательных требований и выдавшие предписания)*

по результатам плановой, выездной проверки  
*(плановой/внеплановой, выездной/документарной)*

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка «Детский сад № 16 «Кораблик»» (далее МБДОУ «Детский сад № 16 «Кораблик»»), ИНН 2224043734

*(сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе)*

проведенной на основании распоряжения Сибирского управления Ростехнадзора от 06.02.2017 № 2-17-06/154

в период с 01.03.2017 по 29.03.2017

по адресу: 656002, Алтайский край, г. Барнаул; пр. 9 мая, 3,

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики

*(промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, электроэнергетики и т.д.)*

На основании части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 предписыва(ю)ем устранить нижеследующие нарушения в установленные для этого сроки:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения
1.	Не назначен в установленном порядке заместитель ответственного за электрохозяйство.	п. 1.2.3, 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003 регистрационный № 4145, далее – ПТЭЭП	01.08.2017
2.	Не пересмотрена должностная инструкция завхоза.	п. 1.8.7 ПТЭЭП	01.08.2017
3.	Отсутствует однолинейная исполнительная схема, подписанная ответственным за электрохозяйство.	п.п. 1.8.2-1.8.6 ПТЭЭП.	01.08.2017
4.	Отсутствует организационно-распорядительный документ о предоставлении работникам прав выдающего наряд, распоряжение.	п. 1.8.2 ПТЭЭП.	01.08.2017
5.	Не выполняются организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ.	п. 5.1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 № 328н, далее – ПОТ.	01.08.2017
6.	Отсутствует перечень защитных средств.	п. 1.2.3 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261.	01.08.2017
7.	Отсутствует перечень технической документации.	п. 1.8.2 ПТЭЭП	01.08.2017
8.	Не проведены испытания, измерения электроустановок помещений, занимаемых группами №№ 1, 4,5.	п. 1.2.2, приложение 3 ПТЭЭП	01.08.2017
9.	Отсутствует персонал для эксплуатации электроустановок.	п. 1.2.1 ПТЭЭП	01.08.2017
10.	Металлические корпуса электроприемников 1-го класса защиты от поражения	п. 1.7.76 Правила устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго России 08.07.2002 №	01.08.2017

	электрическим током не присоединены к РЕ проводнику (кабинет заведующего).	204	
11.	Открыто проложенные провода, кабельные линии не защищены от механических повреждений (кабинет заведующего, делопроизводителя).	п. 2.1.52 Правила устройства электроустановок, утв. Госэнергонадзором Минэнерго СССР 20.10.1977.	01.08.2017
12.	Светильник в коридоре 2-го этажа: соединение проводников выполнено при помощи скрутки.	п. 2.1.21 Правила устройства электроустановок, утв. приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204, утв. Госэнергонадзором Минэнерго СССР 20.10.1977, далее - ПУЭ.	01.08.2017
13.	В коридоре 1-го этажа выключатели установлены на высоте менее 1,8 м от пола.	п. 1.7.2 ПТЭЭП; п. 6.6.31, п. 6.6.31 ПУЭ.	01.08.2017
14.	В кабинете рисования розетки установлены на высоте менее 1,8 м от пола.	п. 1.7.2 ПТЭЭП; п. 6.6.30, п. 6.6.31 ПУЭ.	01.08.2017
15.	В помещении электрощитовой открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии.	п. 2.7.7 ПТЭЭП.	01.08.2017
16.	Металлические корпуса электроприемников 1-го класса защиты от поражения электрическим током не присоединены к РЕ проводнику (кабинет кастелянши).	п. 1.7.76 Правила устройства электроустановок, утв. Приказом Минэнерго России 08.07.2002 № 204	01.08.2017
17.	В помещении кухни выполнено последовательное соединение нескольких элементов электроустановки нулевыми защитными проводниками.	п. 2.7.6 ПТЭЭП	01.08.2017

За невыполнение в установленный срок законного предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Предписание от 29.03.2017 № 17-18-0032/П-ТСЭ-104 составлено на 4 листах в двух экземплярах.

Подписи должностных лиц, выдавших предписание:

Старший государственный инспектор Алтайского  
отдела по надзору за энергосетями и  
электроустановками потребителей  
и энергоснабжением

 Ю.А. Егоров 29.03.2017

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Государственный инспектор Алтайского  
отдела по надзору за энергосетями и  
энергоустановками потребителей  
и энергоснабжением




О.В. Неруш 29.03.2017

*(должность, Ф.И.О., подпись, дата)*

Один экземпляр предписания для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ «Детский  
сад № 16 «Кораблик»»



М.А. Шаянова 29.03.2017

*(должность, Ф.И.О., подпись, дата, полномочия)*

Отметка об отказе от получения экземпляра предписания:

\_\_\_\_\_  
*(должность, Ф.И.О., подпись, дата)*